

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. председателя
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и жилищному надзору
А.А. Макушев
«24» 04 2026 г.

ПРОТОКОЛ № 4

**заседания правления Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (Комитет)**

«24» апреля 2026 года

г. Нальчик

Председатель правления:

Макушев А.А.

и.о. председателя Комитета

Члены правления:

Гукеншев А.С.

заместитель председателя Комитета

Гузоев А.А.

начальник отдела ценообразования в сфере
электроэнергетики Комитета

Иттиева З.Р.

начальник отдела ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
Комитета

Хуртуева А.М.

начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения Комитета

Шогенов А.Х.

начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально
значимых товаров и услуг Комитета

Приглашенные:

Бердов В.Х.

Заместитель руководителя
МУП «Нальчикский водоканал»

Гузеева И.А.

заместитель председателя Кабардино-
Балкарского Регионального Отделения ООО
«Целовая Россия»

Вопрос 1. Рассмотрение проектов приказов Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2027 - 2029 годы», «Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2027-2031 годы».

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее-Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино - Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчёте тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом, расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Организации, для которых устанавливаются нормативы потерь воды, до 1 марта года, предшествующего году, на который устанавливаются нормативы потерь воды, представляют в

исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный на установление нормативов потерь воды, заявление об установлении нормативов потерь воды (рекомендуемый образец заявления приведен в приложении к Порядку). Пунктами 35, 36 Порядка определены требования к содержанию заявления об установлении нормативов потерь и перечень документов, который необходимо приложить к заявлению.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Организации, для которых устанавливаются нормативы потерь воды, до 1 марта года, предшествующего году, на который устанавливаются нормативы потерь воды, представляют в исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный на установление нормативов потерь воды, на территории которого расположена централизованная система водоснабжения (совокупность централизованных систем водоснабжения), заявление об установлении нормативов потерь воды.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Таким образом, в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

Расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды (далее — базовый период), на объектах централизованных систем водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), эксплуатируемых организациями, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды.

Если фактический срок эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в базовом периоде составляет менее трех календарных лет, но более 12 календарных месяцев, расчет потерь воды осуществляется на основании данных за базовый период.

Норматив потерь воды при транспортировке рассчитывается на основании значений предельных уровней потерь воды при транспортировке, предельного уровня утечек воды при

авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений, утечек воды через уплотнения сетевой арматуры, утечек воды через водоразборные колонки (далее - аварийные потери воды при транспортировке), предельного уровня скрытых утечек и потерь по не выявленным причинам (далее - скрытые и неучтенные потери воды при транспортировке), предельного уровня потерь воды, не являющихся аварийными, скрытыми и неучтенными (далее - технологические потери воды при транспортировке), рассчитанных на регулируемый период, а также изменения уровня потерь воды при транспортировке вследствие проведения мероприятий инвестиционной программы и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в регулируемом периоде.

Предельный уровень технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УТН П}}^j$) определяется по формуле (1):

$$\Delta W_{\text{УТН П}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{ОТН П}}^j}{W_{\text{ЗАБ В}}^j} \right) * 100\%, (1)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОТН П}}^j$ - предельный годовой объем технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м;

$W_{\text{ЗАБ В}}^j$ - среднегодовой объем забора воды из источника водоснабжения или подачи воды на сооружения водоподготовки (если подача воды на сооружения водоподготовки осуществляется третьими лицами) в j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{ОТН П}}^j$) определяется по формуле (2):

$$\Delta W_{\text{ОТН П}}^j = \Delta MW_{\text{ОТН П}}^j + 3 * \sigma_{\text{ОТН П}}^j, (2)$$

где:

$\Delta MW_{\text{ОТН П}}^j$ - средняя арифметическая величина объема технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{ОТН П}}^j$ - стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (3):

$$\sigma_{\text{ОТН П}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{ОТН П В}i}^j - \Delta MW_{\text{ОТН П}}^j)^2}{2}}, (3)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОТН П В}i}^j$ - объем технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{ОТН П В}i}^j$) определяется по формуле (4):

$$\Delta W_{\text{ОТН П В}i}^j = W_{\text{ЗАБ В}i}^j - W_{\text{ПОД В}i}^j - \Delta W_{\text{ОАИ П В}i}^j - \Delta W_{\text{ОСН П В}i}^j, (4)$$

где:

$W_{\text{ЗАБ В}i}^j$ - объем забора воды из источника водоснабжения или подачи воды на сооружения водоподготовки (если подача воды на сооружения водоподготовки осуществляется третьими лицами) в j-ой централизованной системе водоснабжения

(совокупности централизованных систем водоснабжения) в i -ом календарном году базового периода, тыс. куб. м;

$W_{\text{вод.б.}}^j$ – объем воды, поданной в водопроводную сеть j -ой централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i -ом календарном году базового периода, тыс. куб. м;

$\Delta W_{\text{о.п.п.б.}}^j$ – объем аварийных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i -ом календарном году базового периода, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, тыс. куб. м;

$\Delta W_{\text{о.с.п.п.б.}}^j$ – объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i -ом календарном году базового периода, определяемый в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, тыс. куб. м.

Предельный уровень аварийных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{у.п.п.}}^j$) определяется по формуле (5):

$$\Delta W_{\text{у.п.п.}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{о.п.п.}}^j}{W_{\text{з.а.б.б.}}^j} \right) * 100\%, \quad (5)$$

где:

$\Delta W_{\text{о.п.п.}}^j$ – предельный годовой объем аварийных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем аварийных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{о.п.п.}}^j$) определяется по формуле (6):

$$\Delta W_{\text{о.п.п.}}^j = \Delta MW_{\text{о.п.п.}}^j + 3 * \sigma_{\text{о.п.п.}}^j, \quad (6)$$

где:

$\Delta MW_{\text{о.п.п.}}^j$ – средняя арифметическая величина объема аварийных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{о.п.п.}}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (7):

$$\sigma_{\text{о.п.п.}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{о.п.п.б.}}^j - \Delta MW_{\text{о.п.п.}}^j)^2}{2}}, \quad (7)$$

где:

$\Delta W_{\text{о.п.п.б.}}^j$ – объем аварийных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i -ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем аварийных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i -ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{о.п.п.б.}}^j$) принимается равным объему утечек через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i -ом календарном году базового периода, рассчитанному в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды.

Предельный уровень скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j -ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем

водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УСН.П}}^j$) определяется по формуле (8):

$$\Delta W_{\text{УСН.П}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{ОСН.П}}^j}{W_{\text{ЗЛБ.В}}^j} \right) * 100\%, (8)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОСН.П}}^j$ – предельный годовой объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{ОСН.П}}^j$) определяется по формуле (9):

$$\Delta W_{\text{ОСН.П}}^j = \Delta MW_{\text{ОСН.П}}^j + 3 * \sigma_{\text{ОСН.П}}^j, (9)$$

где:

$\Delta MW_{\text{ОСН.П}}^j$ – средняя арифметическая величина объема скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{ОСН.П}}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (10):

$$\sigma_{\text{ОСН.П}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{ОСН.П.Б}i}^j - \Delta MW_{\text{ОСН.П}}^j)^2}{2}}, (10)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОСН.П.Б}i}^j$ – объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{ОСН.П.Б}i}^j$) принимается равным объему скрытых утечек из резервуаров чистой воды сверх норм естественной убыли по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, рассчитанному в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды.

Предельный уровень потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УП.П}}^j$) определяется по формуле (11):

$$\Delta W_{\text{УП.П}}^j = \Delta W_{\text{УТН.П}}^j + \Delta W_{\text{УЛП.П}}^j + \Delta W_{\text{УСН.П}}^j, (11)$$

Норматив потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на k-й календарный год регулируемого периода ($\Delta W_{\text{ИП.П.Р}k}^j$) определяется по формуле (12):

$$\Delta W_{\text{ИП.П.Р}k}^j = \Delta W_{\text{УП.П}}^j + \Delta W_{\text{ИУП.П.Р}k}^j, (12)$$

где:

$\Delta W_{\text{ИУП.П.Р}k}^j$ – изменение в k-м календарном году регулируемого периода уровня потерь воды при производстве вследствие проведения мероприятий инвестиционной программы и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), рассчитываемое по формуле (13). Если имеет место уменьшение уровня

потерь воды при производстве на k-й календарный год регулируемого периода, в формуле (12) значение $\Delta W_{\text{ИОН П Рk}}^j$ указывается со знаком минус.

$$\Delta W_{\text{ИОН П Рk}}^j = \left(\frac{\sum_{i=1}^k \Delta W_{\text{ИОН П Рi}}^j}{W_{\text{ЗЛБ Б}}^j} \right) * 100\%, (13)$$

где:

$\Delta W_{\text{ИОН П Рi}}^j$ – изменение объема потерь воды при производстве вследствие проведения в i-м календарном году регулируемого периода мероприятий инвестиционной программы и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), предусмотренное инвестиционной программой или программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируемой организации.

Норматив потерь воды при транспортировке рассчитывается на основании значений предельных уровней потерь воды при транспортировке, в том числе предельного уровня утечек воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений, утечек воды через уплотнения сетевой арматуры, утечек воды через водоразборные колонки (далее – аварийные потери воды при транспортировке), предельного уровня скрытых утечек и потерь по невыявленным причинам (далее – скрытые и неучтенные потери воды при транспортировке), предельного уровня потерь воды, не являющихся аварийными, скрытыми и неучтенными (далее – технологические потери воды при транспортировке), рассчитанных на регулируемый период, а также изменения уровня потерь воды при транспортировке вследствие проведения мероприятий инвестиционной программы и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в регулируемом периоде.

Предельный уровень технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УТН Т}}^j$) определяется по формуле (14):

$$\Delta W_{\text{УТН Т}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{ОТН Т}}^j}{W_{\text{ПОД Б}}^j} \right) * 100\%, (14)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОТН Т}}^j$ – предельный годовой объем технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м;

$W_{\text{ПОД Б}}^j$ – среднегодовой объем подачи воды в водопроводную сеть j-ой централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{ОТН Т}}^j$) определяется по формуле (15):

$$\Delta W_{\text{ОТН Т}}^j = \Delta MW_{\text{ОТН Т}}^j + 3 * \sigma_{\text{ОТН Т}}^j, (15)$$

где:

$\Delta MW_{\text{ОТН Т}}^j$ – средняя арифметическая величина объема технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{ОТН Т}}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (16):

$$\sigma_{\text{ОТН Т}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{ОТН Т Бi}}^j - \Delta MW_{\text{ОТН Т}}^j)^2}{2}}, (16)$$

где:

$\Delta W_{\text{отп.т.б.и}}^j$ – объем технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{отп.т.б.и}}^j$) определяется по формуле (17):

$$\Delta W_{\text{отп.т.б.и}}^j = W_{\text{под.б.и}}^j - W_{\text{отп.б.и}}^j - \Delta W_{\text{оаи.т.б.и}}^j - \Delta W_{\text{оси.т.б.и}}^j, \quad (17)$$

где:

$W_{\text{под.б.и}}^j$ – объем воды, поданной в водопроводную сеть j-ой централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м;

$W_{\text{отп.б.и}}^j$ – объем отпуска воды из водопроводной сети j-ой централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м;

$\Delta W_{\text{оаи.т.б.и}}^j$ – объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, определяемый в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка, тыс. куб. м;

$\Delta W_{\text{оси.т.б.и}}^j$ – объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, определяемый в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка, тыс. куб. м.

Предельный уровень аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{уаи.т}}^j$) определяется по формуле (18):

$$\Delta W_{\text{уаи.т}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{оаи.т}}^j}{W_{\text{под.б}}^j} \right) * 100\%, \quad (18)$$

где:

$\Delta W_{\text{оаи.т}}^j$ – предельный годовой объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{оаи.т}}^j$) определяется по формуле (19):

$$\Delta W_{\text{оаи.т}}^j = \Delta MW_{\text{оаи.т}}^j + 3 * \sigma_{\text{оаи.т}}^j, \quad (19)$$

где:

$\Delta MW_{\text{оаи.т}}^j$ – средняя арифметическая величина объема аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{оаи.т}}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (20):

$$\sigma_{\text{оаи.т}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{оаи.т.б.и}}^j - \Delta MW_{\text{оаи.т}}^j)^2}{2}}, \quad (20)$$

где:

$\Delta W_{\text{оаи.т.б.и}}^j$ – объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{ОАИ Т Бi}}^j$) определяется в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды, как сумма объемов утечек воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений, утечек воды через уплотнения сетевой арматуры, утечек воды через водоразборные колонки по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода.

28. Предельный уровень скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УСН Т}}^j$) определяется по формуле (21):

$$\Delta W_{\text{УСН Т}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{ОСН Т}}^j}{W_{\text{НОД Б}}^j} \right) * 100\%, \quad (21)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОСН Т}}^j$ – предельный годовой объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{ОСН Т}}^j$) определяется по формуле (22):

$$\Delta W_{\text{ОСН Т}}^j = \Delta MW_{\text{ОСН Т}}^j + 3 * \sigma_{\text{ОСН Т}}^j, \quad (22)$$

где:

$\Delta MW_{\text{ОСН Т}}^j$ – средняя арифметическая величина объема скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{ОСН Т}}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (23):

$$\sigma_{\text{ОСН Т}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{ОСН Т Бi}}^j - \Delta MW_{\text{ОСН Т}}^j)^2}{2}}, \quad (23)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОСН Т Бi}}^j$ – объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{ОСН Т Бi}}^j$) принимается равным объему скрытых утечек и потерь по невыявленным причинам, за исключением потерь воды из-за безучетного потребления и потребления с намеренным искажением показаний приборов учета или количества проживающих граждан, по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, рассчитанному в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды.

Рассмотрение проекта приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке на 2027 – 2029 годы.

Очередной долгосрочный период 2027-2029 годы определен для МУП «Лескенский водоканал» на территории сельских поселений Верхний Лескен, Второй Лескен, Ерокко, Таппы-Гала Лескенского муниципального района.

Заявление через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» поступило 27.02.2026 г., уточненное заявление поступило 02.03.2026 г.

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Министра РФ от 17.10.2014 г. № 640/пр 9п.6, пп. Б, в п. 36 Порядка 917/пр) Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору приказом от 30.01.2026 № 8 установлен на 2026 год предельный уровень потерь при транспортировке в размере 4,12 %.

К заявлению организации не приложен полный перечень документов, предусмотренный п. 36 Порядка. В адрес МУП «Лескенский водоканал» направлен запрос на предоставление необходимой информации для расчета потерь в установленные сроки. Ответ на запрос от организации не поступил.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 6,12 %.

Выступили:

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2027-2029 годы.

2. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Верхний Лескен, Второй Лескен, Ерокко, Тапшы-Тала Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Лескенский водоканал» в размере 6,12 %.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение проекта приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке на 2027 – 2031 годы.

Очередной долгосрочный период 2027-2031 годы определен для следующих организаций: МУП с.п. Этоко Зольского муниципального района «УЮГ», МУП «Куртский водопровод», МУП «Водресурс», МУП «Черексервис», МУП «Пальчикский водоканал».

Заявление об установлении нормативов потерь в соответствии с требованиями поступило от МУП с.п. Этоко Зольского муниципального района «УЮГ» через систему сбора данных 21.02.2026 г. К заявлению не приложен полный перечень документов, предусмотренный п. 36 Порядка, в связи с чем в адрес организации направлен запрос на предоставление необходимой информации для расчета потерь в установленные сроки (исх. от 03.03.2026 № 37-05-15-950). Ответ на запрос от организации не поступил.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 20,58 %.

Заявление об установлении нормативов потерь в соответствии с требованиями поступило от МУП «Курпский водопровод» 02.03.2026 г. К заявлению не приложен полный перечень документов, предусмотренный п. 36 Порядка, в связи с чем в адрес организации направлен запрос на предоставление необходимой информации для расчета потерь в установленные сроки (исх. от 04.03.2026 № 37-05-15-990). Ответ на запрос от организации не поступил.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 22,35 %.

Заявление об установлении нормативов потерь в соответствии с требованиями поступило от МУП «Водресурс» 25.02.2026 г. К заявлению не приложен полный перечень документов, предусмотренный п. 36 Порядка, в связи с чем в адрес организации направлен запрос на предоставление необходимой информации для расчета потерь в установленные сроки (исх. от 03.03.2026 № 37-05-15-951). Ответ на запрос от организации не поступил.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 12,10 %.

Заявление об установлении нормативов потерь в соответствии с требованиями поступило от МУП «Черексервис» с нарушением срока 02.04.2026 г. К заявлению не приложен полный перечень документов, предусмотренный п. 36 Порядка.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 12,92 %.

Заявление об установлении нормативов потерь в соответствии с требованиями поступило от МУП «Нальчикский водоканал» 27.02.2026 г. К заявлению не приложен полный перечень документов, предусмотренный п. 36 Порядка, в связи с чем в адрес организации направлен запрос на предоставление необходимой информации для расчета потерь в установленные сроки (исх. от 04.03.2026 № 37-05-15-989). Ответ на запрос поступил от организации 10.03.2026 г., однако материалы поступили не в полном объеме. Уточненное заявление поступило 17.04.2026 г.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 21,63 %.

Выступили:

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2027-2031 годы.

2. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Этоко Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия с.п. Этоко Зольского муниципального района «УЮГ» в размере 20,58 %.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Верхний Акбан, Верхний Курц, Нижний Курц, Ипаркой Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Курпский водопровод» в размере 22,35 %.

4. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Герменчик, Кахун,

Старый Черек, Псыгансу Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Водресурс» в размере 12,10 %.

5. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Зарагуж Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Черексервис» в размере 12,92 %.

6. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории городского округа Пальчик, городского поселения Чегем, сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, сельского поселения Кишиек Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Пальчикский водокаanal» в размере 21,63 %.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.