



Исполнительный директор
Государственного
комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилищному
надзору

А.А. Макушев

Протокол № 10
заседания правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилищному надзору
(Комитет)

«27» июля 2021 года

г. Нальчик

Председатель правления:

Макушев А.А.

и.о. председателя Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

Секретарь правления:

Иттиева З.Р.

начальник отдела ценообразования в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

Члены правления:

Хуртуева А.М.

начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения
Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и
жилищному надзору

Шевцова Ю.Н.

начальник отдела ценообразования в
теплоэнергетическом комплексе
Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и
жилищному надзору

Глупова З.А.

начальник отдела ценообразования в
электроэнергетике Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

Шогенов А.Х.

начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Члены правления с правом совещательного голоса:

Глапшонов Ю.С.

главный специалист – эксперт отдела защиты конкуренции и контроля рекламного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республики

Представители организаций:

Шериев А.М.

главный специалист отдела анализа и контроля Департамента тарифообразования ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»

Елисханова Л.В.

экономист АО «Городские электрические сети»

Вопрос №1: Рассмотрение вопроса «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 99»

Докладчик: Консультант отдела ценообразования в электроэнергетике Гузоев А.А.

Письмом от 22.06.2021 № 1.3/01-00/1304-исх филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (далее Филиал) обратился в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) с заявлением об установлении стандартизированной тарифной ставки и ставки на единицу максимальной мощности в связи с необходимостью расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «НДРСУ» (далее – Заявитель) асфальтобетонного завода. Для технологического присоединения устройств Заявителя согласно техническим условиям необходимо выполнить строительство ВЛ-10кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-204 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км, не изолированным алюминиевым проводом сечением 70 мм² с применением железобетонных стоек СВ-105(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам). Объем присоединяемой мощности составляет 250 кВт.

Для расчета вышеуказанных стандартизированных тарифных ставок

Филиалом представлена копия локального сметного расчета стоимости строительства.

В соответствии с представленными расчетами стоимость мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ООО «НДРСУ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» составила 116 584,75 рублей (без НДС).

В ходе проведенного анализа представленных материалов Коэффициент изменения сметной стоимости на 2 квартал 2021 года принят на уровне 5,00 по виду работы воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами, Филиалом применялся коэффициент 8,32 по виду работ «Прочие объекты».

Таким образом, стоимость мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ООО «НДРСУ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» составила 70 062,95 рублей (без НДС) за 0,1 км.

В соответствии с вышеизложенным, стандартизированная тарифная ставка для технологического присоединения воздушной линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) на уровне напряжения 1-20 кВ составит:

$$70\ 062,95 * 10 = 700\ 629,50 \text{ руб/км (без НДС).}$$

Ставка за единицу максимальной мощности составит:

$$700\ 629,5 / 250 = 2\ 802,52 \text{ руб./кВт (без НДС).}$$

Заслушав доклад по основным показателям расчета стандартизированных ставок для территориальных сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 года № 99».

Голосование:

«ЗА» – 6 чел;

«ПРОТИВ» – 0 чел;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел.

Секретарь правления



З. Игтиева