

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. председателя

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и жилищному надзору
А.А. Макуашев

ПРОТОКОЛ № 21



**заседания правления Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (Комитет)**

«22» декабря 2025 года

г. Нальчик

Председатель правления:

Макуашев А.А.

и.о. председателя Комитета

Заместитель

председателя правления:

Гукешев А.С.

заместитель председателя Комитета

Секретарь правления:

Иттиева З.Р.

начальник отдела ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными
услугами Комитета

Члены правления:

Гузоев А.А.

начальник отдела ценообразования в
электроэнергетике Комитета

Хуртуева А.М.

начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения Комитета

Шевцова Ю.Н.

начальник отдела ценообразования в
теплоэнергетическом комплексе Комитета

Шогенов А.Х.

начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально
значимых товаров и услуг Комитета

Приглашенные:

Ногеров Р.С.

главный специалист отдела анализа и
контроля Департамента тарифообразования
ПАО «Россети Северный Кавказ»

**Вопрос № 1. О внесении изменений в приказ Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 ноября
2024 года № 184.**

**Докладчик: Гузоев А.А. – начальник отдела ценообразования в электроэнергетике
Комитета.**

Письмом от 08.12.2025 № 24235/25-и-ЖДЭ ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в лице
филиала «Желдорэнерго» (далее – Желдорэнерго) обратился в Комитет с заявлением об
установлении стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой

организации на строительство линии электропередачи напряжением 27,5 кВ, установку реклоузера и линейных разъединителей.

В соответствии с абзацем 13 пункта 32 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Учитывая, что приказом Комитета от 29.11.2024 № 184 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год» не установлены стандартизированные тарифные ставки, указанные в заявлении организации, экспертами Комитета рассчитаны соответствующие стандартизированные тарифные ставки.

Для технологического присоединения устройств Заявителя согласно техническим условиям № 74957-03-25/С-КАВ необходимо выполнить:

- строительство линии электропередачи напряжением 27,5 кВ от линии электропередачи напряжением 27,5 кВ ВЛ-ДПР перегона Шарданово - Солдатская до границы участка Заявителя, с установкой реклоузера и линейных разъединителей.

Объем присоединяемой мощности составляет 3000 кВт.

В ходе проведенного анализа представленных материалов экспертами Комитета произведена корректировка стоимости строительства.

1. Откорректированы расходы на строительство воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км в связи с:

- применением сметных цен на строительные ресурсы, индексов к группам однородных строительных ресурсов и сметных цен на затраты труда работников в строительстве в соответствии с информацией, размещенной в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве по состоянию на 4 квартал 2025 года для Кабардино-Балкарской Республики;

- заменой материала ФСБЦ 25.3.08.01-5100 «Стойки для опор контактной сети железобетонные, СС, объем до 1 м³, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м³ (опоры железобетонные)» на предусмотренный ГЭСН 33-04-003-04 «Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: с тросостойкой» материал с шифром 05.1.02.07 «Стойка железобетонная вибрированная для опор» (ФСБЦ 05.1.02.07-0026 «Стойки железобетонные конические для опор контактной сети железных дорог»);

- определением объема на одну стойку железобетонную коническую для опор контактной сети железных дорог на основании объемов, указанных в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго от 07.07.2025 № 9717/25-и-ЖДЭ;

- исключением работы ГЭСНм 08-02-177-01 «Указатель местоположения трассы кабелей, проложенных в земле» и материала ФСБЦ 22.2.02.23-0303 «Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм» в связи с отсутствием в технических условиях мероприятий по строительству кабельной линии электропередачи;

- заменой материала ФСБЦ 22.2.01.08-0001 «Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-И-4 ГП» на материал ФСБЦ 22.2.01.03-1026 «Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПС 70ЕР», предусмотренный в локально-сметном расчете по аналогичной стандартизированной тарифной ставке в заявлении Желдорэнерго от 07.07.2025 № 9717/25-и-ЖДЭ, в связи с уровнем напряжения линии электропередач, планируемой к строительству согласно техническим условиям;

– определением стоимости оборудования ФСБЦ 62.1.05.02-1142 «Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 12 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 2» в соответствии с информацией, размещенной в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве по состоянию на 4 квартал 2025 года для Кабардино-Балкарской Республики;

– исключением непредвиденных затрат в размере 3%, как затрат, не предусмотренных Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования) и Методическими указаниями.

Сумма корректировки составила «минус» 1 729 201,13 рубль.

Таким образом, стоимость мероприятий по строительству воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км составила 8 982 470,06 рублей (без НДС).

2. Откорректированы расходы на установку реклоузера номинальным током от 500 до 1000 А включительно, 1 шт. (27,5 кВ) в связи с:

– исключением работ ГЭСН 33-04-016-02 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор», ГЭСН 33-04-016-05 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор», ГЭСН 33-04-003-01 «Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных» и материалов к этим работам ФСБЦ 01.7.15.03-0042 «Болты с гайками и шайбами строительные», ФСБЦ 01.7.15.03-0042 «Болты с гайками и шайбами строительные», ФСБЦ 25.3.08.01-5100 «Стойки для опор контактной сети железобетонные, СС, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 (опоры железобетонные)» и ФСБЦ 07.2.02.05-0021 «Траверсы металлические высоковольтные» в связи учетом данных работ и материалов при определении расходов на строительство воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км;

– исключением непредвиденных затрат в размере 3%, как затрат, не предусмотренных Основами ценообразования и Методическими указаниями.

Сумма корректировки составила «минус» 118 214,62 рублей.

Таким образом, стоимость мероприятий на установку реклоузера номинальным током от 500 до 1000 А включительно, 1 шт. (27,5 кВ) составила 2 739 305,65 рублей (без НДС).

3. Откорректированы расходы на установку линейного разъединителя номинальным током от 250 до 500 А включительно, 1 шт (27,5 кВ) в связи с:

– исключением работы ГЭСН 33-04-016-05 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор» и материалов к этой работе ФСБЦ 01.7.15.03-0042 «Болты с гайками и шайбами строительные» и ФСБЦ 07.2.02.05-0021 «Траверсы металлические высоковольтные» в связи учетом данных работ и материалов при определении расходов на строительство воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 1 км;

– исключением непредвиденных затрат в размере 3%, как затрат, не предусмотренных Основами ценообразования и Методическими указаниями.

Сумма корректировки составила «минус» 11 727,78 рублей.

Таким образом, стоимость мероприятий на установку линейного разъединителя номинальным током от 250 до 500 А, 27,5 кВ составила 348 150,82 рублей (без НДС).

В соответствии с вышеизложенным, правлению Комитета предлагается утвердить стандартизированные тарифные ставки в следующем размере:

2.3.2.3.1.1	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.1.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	8 982 470,06 рублей/км
-------------	--	---	------------------------

4.1.4	$C_{4.1.4}^{27.5 \text{ кВ}}$	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно	2 739 305,65 рублей/шт
4.2.3	$C_{4.2.3}^{27.5 \text{ кВ}}$	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно	348 150,82 рублей/шт

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» проголосовал «против» данного вопроса в связи с тем, что не представлены достаточные материалы для формирования позиции по вопросу.

Эксперты Комитета отметили, что все материалы для расчета стандартизированных тарифных ставок, в том числе локально-сметные расчеты в формате MS Excel, были направлены в Ассоциацию НП «Совет рынка» 16.12.2025.

Заслушав доклад по основным показателям расчета стандартизированных ставок для территориальных сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 ноября 2024 года № 184».

Согласно листу голосования:

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – 1;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.